

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: MURK-OVŽP-43023/2023-Lud

S.z.: 10942/2023

Oddělení: stavební úřad

Vyřizuje: Ludvíková Monika

e-mail: monika.ludvikova@rychnov-city.cz

Rychnov nad Kněžnou, dne 20. října 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 18.8.2023 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zast. Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO 28791274, Strojnická č. p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Rychnov n.K., Končiny - rek. nn RK_0434** na pozemku: stavební parcela číslo 71, 72, 86, 91, 92, 97, pozemková parcela číslo 1131, 3219/2, 3220, 3245, 3246, 3249, 3251, 3252, 3253, 3274, 3276, 3277, 3283, 3284, 3304, 3332, 3335, 3357 v katastrálním území Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, 3026, 3027 v katastrálním území Jahodov.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

Rychnov n.K., Končiny - rek. nn RK_0434 na pozemku: stavební parcela číslo 71, 72, 86, 91, 92, 97, pozemková parcela číslo 1131, 3219/2, 3220, 3245, 3246, 3249, 3251, 3252, 3253, 3274, 3276, 3277, 3283, 3284, 3304, 3332, 3335, 3357 v katastrálním území Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, 3026, 3027 v katastrálním území Jahodov.

Stavba obsahuje:

Rekonstrukci trafostanice a nové venkovní vedení VN a NN a kabelové vedení NN v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou a Jahodov:

- **Distribuční trafostanice:** na parcele č. 3304 (k.ú. Dlouhá Ves u RK) bude vybudována nová jednosloupová trafostanice RK_1213 Končiny u RK se stávajícím

vyvěšeno 21.10.2023

sejmuto 7.11.2023

transformátorem 35/0,4kV 50kVA a novým šesti vývodovým rozvaděčem RST SVS-B. Nová trafostanice RK_1213 Končiny u RK bude uzemněna dvěma ekvipotenciálními kruhy, první ve vzdálenosti 1 m od podpěrného bodu v hloubce 0,6 m, druhý ve vzdálenosti 3 m od podpěrného bodu v hloubce 0,8 m.

- **Venkovní distribuční vedení VN:** na parcelách č. 3356 a 3304 bude provedena výměna vodičů venkovního distribučního vedení VN mezi podpěrným bodem č. 1 a trafostanicí Končiny u RK. Podpěrný bod č. 1 bude doplněn o prut pro přisedání ptactva.
- **Venkovní distribuční vedení NN:** z nové trafostanice Končiny u RK na parcele č. 3304 budou vyvedeny **tři vývody** nového venkovního vedení nn. **První vývod** povede v trase stávajícího vrchního vedení směrem k čp. 199. Stávající podpěrné body budou vyměněny za nové betonové, na čp. 79 bude provedena výměna střešníku za nový, přípojkové skříně budou nové, odběry budou přepojeny z nových přípojkových skříní. Vedení na novém podpěrném bodě č. 50 bude uzemněno páskou FeZn 30x4, která povede podél komunikace na parcele č. 3304. **Druhý vývod** povede v trase stávajícího vrchního vedení směrem k čp. 26. Stávající podpěrné body budou vyměněny za nové betonové a dřevěné, přípojkové skříně budou nové, odběry budou přepojeny z nových přípojkových skříní. Na podpěrném bodě č. 56 bude osazena rozpojovací skříň, z této skříně bude vyvedeno nové venkovní vedení nn směr čp. 61, které bude ukončeno v nové přípojkové skříní. Na podpěrném bodě č. 61 bude osazena rozpojovací skříň, z této skříně bude vyvedeno nové venkovní vedení nn směr čp. 26, které bude ukončeno v nové přípojkové skříní 26-SP. Bude vybudováno nové hlavní domovní vedení od PB č. 60 do stávajícího elektroměrového rozvaděče na čp. 64. **Třetí vývod** povede v trase stávajícího vrchního vedení směrem k čp. 81. Stávající podpěrné body budou vyměněny za nové betonové, přípojkové skříně budou nové, odběry budou přepojeny z nových přípojkových skříní. Na podpěrném bodě č. 75 bude osazena rozpojovací skříň, z této skříně bude přepojeno stávající kabelové vedení. Na podpěrném bodě č. 76 bude osazena rozpojovací skříň, ve které bude ukončeno nové venkovní vedení nn, z této skříně bude přepojeno stávající kabelové vedení směr čp. 203.
- **Kabelové distribuční vedení NN:** z rozpojovací skříně R9-SV bude vyveden nový kabel, který povede pod a podél komunikace na parcelách č. 3304 a 3335, v trase bude smyčkovat přípojkový pilíř 81-SS na hranici parcel č. 3332 a 3335 a bude ukončen v přípojkovém pilíři 58-SS na hranici parcel č. 3339 a 3335. Pilíř 58-SS bude uzemněn páskou FeZn 30x4, která povede v souběhu s novým kabelovým vedením. Bude vybudováno nové hlavní domovní vedení od pilíře 81-SS do stávajícího elektroměrového rozvaděče na čp. 81 a od pilíře 58-SS do stávajícího elektroměrového rozvaděče na čp. 58. Stávající odběr pro VO bude přepojen z TS_RK_1213. **Po přepojení všech odběrů bude stávající venkovní vedení demontováno.**
- **Délka trasy** nového venkovního vedení vn je 4 m. Délka trasy nového venkovního vedení nn je 1030 m. Délka trasy nového kabelového vedení nn je 18 m. Délka trasy nového HDV je 75 m. Délka trasy rušeného vedení nn je 1070 m.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku stavební parcela číslo 71, 72, 86, 91, 92, 97, pozemková parcela číslo 1131, 3219/2, 3220, 3245, 3246, 3249, 3251, 3252, 3253, 3274, 3276, 3277, 3283, 3284, 3304, 3332, 3335, 3357 v katastrálním území Dlouhá Ves u

Rychnova nad Kněžnou, 3026, 3027 v katastrálním území Jahodov, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Požadavky dotčených orgánů:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou č.j. MURK-OVŽP-1099/2021-288/2021-Pol ze dne 04.02.2021:

II. Odpadové hospodářství

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává vyjádření k rekonstrukci (ke změně dokončené stavby) a **stanoví tyto podmínky:**

1. Při odstraňování části stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
2. Původce odpadu je povinen mít zajištěno předání odpovídajícího množství stavebního a demoličního odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou před vznikem odpadu.
3. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby.

III. Ochrana zemědělského půdního fondu

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 písmeno n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), posoudil výše uvedené podklady z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF a vydává k předloženému záměru **souhlasné závazné stanovisko za předpokladu**, že bude při výkopových pracích ornice sejmuta odděleně od podorničí. Po ukončení prací bude dbáno, aby ornice tvořila zpět svrchní vrstvu pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou a v k.ú. Jahodov, dle seznamu dotčených pozemků uvedených v předložené dokumentaci.

V. Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v souladu s ust. § 7 zákona nebude stavbou, tj. výkopovými pracemi nebo zavěšením nových vodičů devastálně dotčena vzrostlá zeleň. Veškeré činnosti dotýkající se zeleně musí probíhat v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (původní ČSN DIN 18 920).

Dojde-li k odstraňování dřevin nebo k probírkám porostů z důvodu stavby (rekonstrukce) je nutné předem zdejší orgán ochrany přírody informovat a pro tuto činnost podat žádost o povolení kácení dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.

V souladu s § 5 odst. 1 a § 5 a) zákona stanovujeme podmínku: při výměně sloupů VN požadujeme u nových sloupů zajistit možnost dosedání ptáků a doplnění pro jejich ochranu.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou: ROZHODNUTÍ č. 99/2022 č.j. MURK-OVŽP/21905/22-3946/22/Hol ze dne 07.07.2022 – povolení podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona ke zvláštnímu užívání místní komunikace na parc. č. 3304 a 3253, pro umístění kabelového vrchního vedení NN a venkovního vedení v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou v rámci stavby: „Rychnov n. K., Končiny – rek. nn RK_0434“:

Podmínky povolení:

1. Zvláštní užívání komunikací spočívá v povolení uložení inž. sítí do pozemku místní komunikace dle podmínek vyjádření na stavbu: „Rychnov n. K., Končiny – rek. nn RK_0434“, MURK-OSN/36727/21/Na, ze dne 31. 01.2022.
 2. Pro provádění prací musí být požádáno o povolení silniční úřad dle §25, odst. 6, písm. c) 3, zákona o PK, příp. o uzavírku musí být požádáno min. 30 dnů před zahájením prací.
 3. Stavební materiál ani výkopek nesmí být ukládán na pozemek komunikací mimo zábor.
 4. V případě nutnosti umístění přechodného dopravního značení si zhotovitel stavby požádá min. 15 dní předem o povolení umístění na komunikacích.
- 3. Při realizaci uvažované stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, je nutno dodržet následující podmínky uvedené ve vyjádření č.j.: 892292/21 ze dne 26.12.2021, dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**
- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
 - (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - SEK nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí.
Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005. IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.
Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK. Ve společné kynetě může být více prvků.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky

doplnit v plném rozsahu.; a

- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

4. Při realizaci uvažované stavby dojde ke střetu podzemní a nadzemní sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a je nutno dodržet následující podmínky uvedené ve sdělení zn.: 0101987171 ze dne 09.08.2023:

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. **V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a

upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE

- 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
 9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
 10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdívá,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice na všech směrech
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

5. **Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou souhlasí s vydáním územního souhlasu a s realizací stavby: „Rychnov n. K., Končiny - rek. nn RK_0434“, která bude umístěna na pozemcích ve vlastnictví města pare č. 3304,3253, 3284 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, zn.: MURK-OSN/36727/21/Na ze dne 31.01.2022, při dodržení následujících podmínek:**

1. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby v dostatečném předstihu oznámeno. Před samotnou realizací stavby požadujeme, aby byla uskutečněna schůzka (mezi Městem Rychnov n. K. a zhotovitelem stavby) na místě stavby, kde budou upřesněny podmínky realizace stavby a ochrany stávající vzrostlé zeleně, které budou dotčeny stavbou.
2. Požadujeme, aby nově umístěné podpěrné body NN byly umístěny mimo těleso místních komunikací ve vzdálenosti min. 50 cm od krajnice místní komunikace. Zemní práce nesmí zasahovat do konstrukčních vrstev místních komunikací.
3. Výkopek ani jiný stavební materiál nebude skladován na místní komunikaci a veřejných částech pozemků.
4. Při výkopových pracích bude rozkopaná nebo neupravená část veřejného pozemku řádně uzavřena pro pěší provoz a zabezpečena dle platných předpisů proti možnosti vzniku úrazu chodců.
5. Stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k poškození ani znečištění veřejného prostranství. Případné znečištění bude ihned odstraněno.
6. Investor provede veškeré práce včetně bezpečnostních opatření na svůj náklad a nebezpečí.
7. Po ukončení akce budou městské pozemky uvedeny do bezvadného stavu a protokolárně předány zástupci města Rychnov nad Kněžnou.

V zájmovém území stavby se nacházejí inženýrské sítě ve vlastnictví Města Rychnova nad Kněžnou. V zájmovém území se nachází vodovod. Umístění je znázorněno na přiložené situaci zaměření skutečného stavu. Požadujeme, aby zhotovitel před zahájením stavby zajistil vytyčení vodovodu prostřednictvím geodeta na základě přiložené situace a seznamu souřadnic v S-JTSK. Dále požadujeme, aby před zahájením zemních prací zhotovitel stavby provedl ruční zemní sondy min. v místech předpokládaného střetu vodovodního potrubí a nových podpěrných bodů NN. Upozorňujeme na možný střet budoucí jednosloupové trafostanice RK_1213 včetně uzemnění na pozemku p. č. 3304 s uvedeným vodovodním potrubím. V rámci zemních prací se musí pracovat s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození potrubí. V případě, že dojde v rámci realizace stavby k obnažení uvedeného potrubí, tak požadujeme, aby byl přizván zástupce města ke kontrole před záhozem. Dále se v zájmovém území nachází veřejné osvětlení. Umístění veřejného osvětlení je znázorněno na přiložené situaci. Vytyčení kabelového vedení VO je možné objednat u provozovatele sítě TS RK s.r.o., Soukenická 1124, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pí. Vejvarová (tel: 777 058 318). Jiné sítě nebo zařízení ve vlastnictví Města Rychnova n. Kn. se v daném zájmovém území nenacházejí.

Jelikož na stávajících sloupech NN, které budou demontovány, máme umístěno veřejné osvětlení, tak žádáme o možnost opětovného osazení osvětlení na nové sloupy NN, které budou umístěny v rámci akce.

6. **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská č.p. 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zák. č. 273/2008 Sb.,**

o Policii České republiky; ve smyslu ustanovení § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, č.j.: KRPH-119789/ČJ-2021-050706 ze dne 30.12.2021, souhlasí s vydáním územního souhlasu, ale pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutno dodržet následující:

- zajistit po dobu prací bezpečnost a plynulost silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích;
- veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené viditelnosti budou osvětleny;
- přechody komunikací provést za neporušení krytu vozovky buď protlakem nebo podvrtem pod vozovkou;
- stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu;
- v silničním tělese nebudou zřizovány žádné pevné překážky ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, při stavbě objektů je nutno zachovat volné rozhledy v křižovatkách a napojeních dle ČSN 73 6102, pevné objekty jako jsou opěrné sloupky je nutno umístit mimo pozemek komunikace až za příkop - dodržet minimálně bezpečnostní odstup od komunikace;
- v případě omezení silničního provozu je nutné předložit k posouzení návrh dopravního opatření (umístění PDZ), včetně termínu a harmonogramu prací.

7. Lesy České republiky, s.p., OR východní Čechy, Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové, jako správci bezejmenného vodního toku (IDVT:10170098) souhlasí s akcí akcí „Rychnov n.K., Končiny - rek. nn RK 0430, IE - 2008106“, č.j.: LCR947/000185/2022 ze dne 14.01.2022, pokud budou dodrženy následující podmínky:

- při stavbě nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna jakýmkoli odpadním materiálem a ropnými látkami. Stavební materiály, vzniklé odpady a zemina budou splňovat podmínky likvidace dle zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech).
- toto vyjádření platí dva roky ode dne vydání

8. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách č.p. 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.j.: LCR 165/001763/2022 ze dne 14.06.2022, nemá z pohledu OLH žádné výhrady k výše uvedené stavební akci a se stavbou souhlasí za těchto podmínek:

1. Tento souhlas nenahrazuje souhlas vlastníků pozemků dotčených předmětnou stavbou.
2. Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru životního prostředí příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zvláště pak § 20 (zákaz manipulace s otevřeným ohněm do 50 m od okraje lesa - mimo jiné i zákaz kouření!).
4. Nesmí dojít k poškození nadzemních a podzemních částí stromů (např. kořeny, kořenové náběhy, kmeny stromů, přirozené zmlazení atd.).

5. V žádném případě nedojde na lesních pozemcích k odstraňování stromů či keřů bez souhlasu jejich vlastníků.
 6. Na lesních pozemcích nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
 7. Do okolních lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly.
 8. V době výstavby i po ní, musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům, aby nic nebránilo řádnému obhospodařování PUPFL a porostů na nich.
 9. Toto stanovisko platí nejdéle 2 roky od jeho vydání, datum vydání je uvedeno v záhlaví vyjádření.
9. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona, tj. zejména dokumentací skutečného provedení stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek, zaměřením stavby. Dále stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníky územního řízení v souladu s ustanovením § 85 odst.2 písm. b stavebního zákona, jsou vlastníci následujících parcel a staveb na nich, parcelní číslo: stavební parcela číslo 73, 77, 366, 383 pozemková parcela číslo 670/3, 3207, 3218, 3219/1, 3219/3, 3223/2, 3223/3, 3223/4, 3242, 3247, 3250, 3278, 3279, 3281, 3282, 3333, 3336, 3337, 3348, 3349, 3350, 3353, 3354, 3356 v katastrálním území Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, 3025, 3028, 3029, 3065 v katastrálním území Jahodov.

Odůvodnění

Dne 18.8.2023 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, zast. Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO 28791274, Strojnická č. p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 30.8.2023 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, v souladu s § 87, odst.1 stavebního zákona.

Protože je pro území, jehož se návrh týká, zpracována územně plánovací dokumentace, stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území s žádostí poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Tato lhůta byla stanovena do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že účastníky řízení jsou žadatel, obec a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Žádost o rozhodnutí o umístění stavby byla doložena těmito vyjádřeními, rozhodnutími, souhlasy, závaznými stanovisky a stanovisky:

- Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; zn.: MURK-OSN/36727/21/Na ze dne 31.01.2022

- OBEC JAHODOV, Jahodov č. p. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; ze dne 24.03.2022
- CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9; č.j.:892292/21 ze dne 26.12.2021
- Lesy České republiky, s.p., OŘ východní Čechy, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8; LCR947/000185/2022 ze dne 14.01.2022
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách č.p. 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; LCR165/001763/2022 ze dne 14.06.2022
- GasNet Služby s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; zn.: 5002523412 ze dne 21.12.2021
- Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.j.: 230313 ze dne 28.07.2023
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Rozhodnutí č.99/2022 č.j.: MURK-OVŽP/21905/22-3946/22/Hol ze dne 07.07.2022
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.j.: MURK-OVŽP-36729/2021-288/2021-Pol ze dne 02.02.2022; č.j.: MURK-OVŽP-36729/2021-333/2022-MaV ze dne 28.01.2022
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2; zn.: 0101987171 ze dne 09.08.2023
- ČEZ ICT Services, a. s., IČO 24729035, Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4; zn.: 0700736599 ze dne 09.08.2023
- Telco Pro Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4; zn.: 0201608238 ze dne 09.08.2023
- Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4; zn.: 1100013396 ze dne 09.08.2023
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, č.j.: MURK-OŠKMT-36728/3092/2021/Dvo ze dne 05.01.2021
- Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova č.p. 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 11.01.2022
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových č.p. 2, 155 00 Praha 5; zn.: 221125-1445492643 ze dne 25.11.2022
- Národní památkový ústav, územní pracoviště v Josefově, Okružní č.p. 418, 551 02 Jaroměř-Josefov; č.j.: NPÚ-362/107474/2021 ze dne 31.12.2021
- AQUA SERVIS, a.s. Štemberkova č.p. 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; zn.: AQUA/3272/2022/Dk ze dne 28.11.2022
- TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ Rychnov nad Kněžnou s.r.o., Mírová č.p. 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; vyj.č.:4/2022 ze dne 14.01.2022
- PODA a.s., Masarykova č.p. 8, 572 01 Polička; zn.: VO/2022/03 ze dne 11.08.2023

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská č.p. 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; č.j.: KRP-119789/ČJ-2021-050706 ze dne 30.12.2021
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor finančních a komunikačních technologií, Ulrichovo náměstí č.p. 810, 501 01 Hradec Králové; č.j.: KRP-115818-114/ČJ-2022-0500IT

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti.

Žadatel předmětný pozemek nevlastní, ale má s vlastníkem uzavřenu smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 84 až 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou odboru výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 36. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto rozhodnutí platí 5 let ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnost, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o vydání stavebního povolení, nebo bude započato se stavbou, která vydání stavebního povolení nevyžaduje.

Stavbu, která je předmětem tohoto územního rozhodnutí je možné realizovat na základě tohoto rozhodnutí. K její realizaci není třeba stavební povolení, ohlášení, ani jiné další opatření stavebního úřadu.

Ludvíková Monika
referent odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 31.08.2023.

Příloha:

- situační výkres v měřítku 1: 1:500 (pro doručení zmenšeno)

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci rozhodnutí:

- ověřená dokumentace pro územní řízení

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne 21.12.2023

Sejmuto dne 7.11.2023

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.



Dále se doručí:

1. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
zast. Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO 28791274, Strojnická č. p. 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. OBEC JAHODOV, Jahodov č. p. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Petr Krejčí, Dlouhá Ves č. p. 64, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Josef Engl, Dlouhá Ves č. p. 61, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
6. Kateřina Hostinská, Dlouhá Ves č. p. 76, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. Jindřich Hostinský, Dlouhá Ves č. p. 76, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
8. Jan Lancman, Dlouhá Ves č. p. 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
9. Radka Lancmanová, Dlouhá Ves č. p. 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
10. Jaroslav Drašnar, Na Drahách č. p. 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
11. Jaroslav Drašnar, Na Drahách č. p. 1020, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
12. Jiřina Janečková, Na Trávníku č. p. 1232, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
13. Ing. Jana Zdařilová, Kyžlířov č. p. 66, 753 62 Potštát
14. Jiří Freyvald, Obránců míru č. p. 1143, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
15. Hana Rusňáková, Jahodov č. p. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
16. Mgr. Pavlína Mc Enchroe, Korunovační č. p. 906/11, Bubeneč, 170 00 Praha 7
17. Simona Rusnak Schmid, Gartenstr. č. p. 95, Clo hr. B. Madörin, 400 2 Basel

18. Michal Šeda, Javorová č. p. 180, Holubice, Kozinec, 252 65 Tursko
19. Ing. Jan Brandejs, Roveň č. p. 12, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
20. Jitka Jelínková, Dlouhá Ves č. p. 66, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
21. Martin Kaška, Dlouhá Ves č. p. 66, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
22. Josef Klug, Jámy č. p. 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
23. Petra Sršňová, Dlouhá Ves č. p. 199, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
24. CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
25. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
26. Obecní úřad Jahodov, Jahodov č. p. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - pro vyvěšení
27. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - pro vyvěšení

Na vědomí :

1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova č. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. archiv

Počet stran rozhodnutí: 16

